



# ОАО «Липецкая городская энергетическая компания»

398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а

Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЛГЭК»  
А.И. Гладышев

« 03 » 10 2012 г.

## Технические условия на реконструкцию (вынос) КЛ-6 кВ

№ 0110 - 1346 Дата 03. 10. 2012 г.

Выданы ОАО «ЛГЭК».

г. Липецк, пл. П. Великого, 4 а.

1. Наименование объекта – «Реконструкция (вынос) 8 КЛ-6 кВ:

- ПС «Южная» яч. 12 – ЦРП «Город» (2 кабеля) АСБ (3х240) (инв. № 340532);

- ПС «Южная» яч. 14 – ЦРП «Город» (2 кабеля) АСБ (3х240) (инв. № 346424);

- ПС «Южная» яч. 30 – ЦРП «Город» (2 кабеля) АСБ (3х240) (инв. № 346434);

- ПС «Южная» яч. 38 – ЦРП «Город» (2 кабеля) АСБ (3х240) (инв. № 346435)».

2. Место расположения – г. Липецк, ул. Неделина.

3. Условия выноса:

3.1. Выполнить проектно-сметную документацию на перенос участков 8 КЛ-6 кВ: ПС «Южная» яч. 12 – ЦРП «Город» (2 кабеля) АСБ (3х240) (инв. № 340532), ПС «Южная» яч. 14 – ЦРП «Город» (2 кабеля) АСБ (3х240) (инв. № 346424), ПС «Южная» яч. 30 – ЦРП «Город» (2 кабеля) АСБ (3х240) (инв. № 346434), ПС «Южная» яч. 38 – ЦРП «Город» (2 кабеля) АСБ (3х240) (инв. № 346435) из зоны реконструкции ТЦ «Янтарь» по ул. Неделина.

3.2. Точка(и) подключения кабельной линии – в существующие кабели: ПС «Южная» яч. 12 – ЦРП «Город» (2 кабеля) АСБ (3х240) (инв. № 340532), ПС «Южная» яч. 14 – ЦРП «Город» (2 кабеля) АСБ (3х240) (инв. № 346424), ПС «Южная» яч. 30 – ЦРП «Город» (2 кабеля) АСБ (3х240) (инв. № 346434), ПС «Южная» яч. 38 – ЦРП «Город» (2 кабеля) АСБ (3х240) (инв. № 346435). Точки врезки определить в местах монтажа ближайших существующих линейных муфт.

3.3. Параметры кабельной линии – выбор марки, сечения кабелей произвести в соответствии с существующими нагрузками.

3.4. Реконструкцию (вынос) КЛ-6 кВ выполнить согласно ПУЭ.

3.5. Прохождение трассы кабеля определить с учетом ремонтпригодности и удобства эксплуатации по согласованию с ОАО «ЛГЭК».

3.6. Проект реконструкции (выноса) КЛ-6 кВ согласовать с ОАО «ЛГЭК» и ВДУ Ростехнадзора.