




ОАО «Липецкая городская энергетическая компания»

398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а

Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЛГЭК»

 А.И. Гладышев

« 18 » 01 2013 г.

Технические условия на реконструкцию (вынос) КЛ-10 кВ

№ 0002 - 32 Дата 21.01 2013 г.

Выданы ОАО «ЛГЭК»

г. Липецк, пл. П. Великого, 4 а.

1. Наименование объекта – «Реконструкция (вынос) 2 КЛ-10 кВ: РП-33 яч. 5, 6 – РП-38 яч. 12, 5 АСБШ (3х185) (инв. № 340977)».
2. Место расположения – г. Липецк, территория филиала «Молочный Комбинат «Липецкий».
3. Условия выноса:
 - 3.1. Выполнить проектно-сметную документацию на перенос участка 2 КЛ-10 кВ: РП-33 яч. 5, 6 – РП-38 яч. 12, 5 АСБШ (3х185) (инв. № 340977), расположенных на территории филиала «Молочный Комбинат «Липецкий».
 - 3.2. Точка(и) подключения КЛ-10 кВ – в существующие кабели методом шурфления.
 - 3.3. Параметры линии – выбор марки, сечения КЛ-10 кВ произвести в соответствии с существующими нагрузками.
 - 3.4. Прохождение трассы ЛЭП определить с учетом ремонтпригодности и удобства эксплуатации по согласованию с ОАО «ЛГЭК».
 - 3.5. Проект реконструкции (выноса) КЛ-6 кВ согласовать с ОАО «ЛГЭК» и ВДУ Ростехнадзора.
4. Срок действия технических условий – 2 года.

Главный электрик



К.В. Воронов

Согласовано:

Директор комплекса электроснабжения
ОАО «ЛГЭК»



И.Н. Сай

Куш Л.Н.

23 64 79

Вепренцев А.А.