

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Низковольтное комплектное оборудование	по чертежам						
		503-08-ЭС л.4...7			компл.	1		ВРУ с АВР
2	Рубильник с предохранителями, In=250А	РПС2			шт	2		
3	Предохранитель Inл.вст.=160А	ПН-2			шт	6		
4	Счетчик ~380В, 5-50А, кл.т. 2.0	Меркурий-230-ART-01CLN			шт	1		
5	Трансформатор тока, 100/5А	T-0.66			шт	3		
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, сечением:							
6	4x95 мм ² 3*4*Ж-3'	ААШВ-1.0			м	250		
7	4x120 мм ² 3*4*Ж-3'	ААШВ-1.0			м	420		
8	Провод силовой с медной жилой, сечением 1x25 мм ²	ПВ1			м	50		
9	Наконечник кабельный алюминиевый для жил сеч. 95мм ²	95-12-13-А-УХЛ3			шт	8		
10	Наконечник кабельный алюминиевый для жил сеч. 120мм ²	120-12-14-А-УХЛ3			шт	8		
11	Наконечник кабельный медный для жил сеч. 25мм ²	25-8-8-М-УХЛ3			шт	10		
12	Уголок стальная 50x50x5мм	ГОСТ 8509-86			м/кг	10/37,7		
13	Полоса стальная 5x40мм	ГОСТ 103-76			м/кг	30/47,1		
14	Полоса стальная 8x40мм	ГОСТ 103-76			м/кг	0,5/1,26		
15	Ящик протяжной	К659М93			шт	1		
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-417 до здания ЦТП-2 по ул. 40 лет Октября, 33в; от ТП-436 до здания ЦТП-2 по ул. 40 лет Октября, 33в								
503-08 -ЭС.С								
Строительство КЛ-0,4кВ-второго ввода на ЦТП- по ул. 40-лет Октября, 33в								
Изм.	Исх.	Лист	И.о.к.	Подп.	Дата	503-08 -ЭС.С		
Разраб.	Карлова	Дж				Листов	Р	1
Н.контр.	Ментенко	С				Листов	Р	2
При заказе и монтаже оборудования использовать сертифицированную продукцию.						000 "ЦТИ"		
Спецификация оборудования, изделий и материалов								