


Утверждаю
Главный инженер
ОАО «ЛГЭК»

 А.И. Гладышев
« 02 » 10 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование электроснабжения объекта: магазин непродовольственных товаров по ул. З. Космодемьянской, запитанный от РУ-0,4 кВ ТП-528; 150 кВт, 380 В, II категория.
(Заказчик: Пахомов С.С.)

1. Основание для проектирования	<ul style="list-style-type: none">Договор технологического присоединения № 2179/12 от 12.07.2012.
2. Заказчик	<ul style="list-style-type: none">ОАО «Липецкая городская энергетическая компания».
3. Генпроектировщик	<ul style="list-style-type: none">Определяется по результатам проведения конкурса.
4. Объем выполняемых работ	<ul style="list-style-type: none">Монтаж охранно-пожарной сигнализации в ТП-528.Монтаж прибора учета электрической энергии.
5. Основные требования.	<p>5.1. Основные требования к трансформаторной подстанции:</p> <p>5.1.1. Смонтировать охранно-пожарную сигнализацию с передачей сигналов в ОАО «ЛГЭК», что дополнительно согласовать с ДИТиС.</p> <p>5.2. Основные требования к учету электрической энергии:</p> <p>5.2.1. В РУ-0,4 кВ ТП-528 на отходящих к объекту присоединениях предусмотреть установку приборов учета с дистанционной передачей данных, совместимых с существующей системой АСКУЭ - Smart IMS.</p>
6. Исходные данные для проектирования, выдаваемые заказчиком	<ol style="list-style-type: none">Технические условия № Э0532-655 от 19.06.2012.План расположения энергопринимающего устройстваПаспорт ТП-528.


Начальник управления
технологическим присоединением

 С.С. Могилевцев


Согласовано:
Главный электрик

 К.В. Воронов

Директор комплекса электроснабжения

 И.Н. Сай

Ведущий специалист
по системам учета и телемеханики

 П.С. Динер

М.Л. Козинцев
23-64-89